

Приложение №1

к Акту проверки № С-1122-НК7

от «10» августа 20 11 г.

ТИП ПРОВЕРКИ: ПЛАНОВАЯ / ВНЕПЛАНОВАЯ ДОКУМЕНТАРНАЯ / ВЫЕЗДНАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ / НЕКОМПЛЕКСНАЯ

ОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ полученные прокуратурой САД от
(обращения - № и дата / подготовка к сезонной эксплуатации и др.) 22.04.11 №703

ОБЪЕКТ: жилая дом
(по жилому дому) (жилой дом, ЦТП, ОДС и прочие)

АДРЕС: 124474 г. Москва, ул. Дубининская
(почтовый индекс)
дом № 3 корп. _____ стр. _____ кв. _____ С / Н
(собственность/найм)

ВИД СОБСТВЕННОСТИ: МУН / ГОС / ЧАСТ

ВЛАДЕЛЕЦ:

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ГУП ФЭЗ района Бакудниковский

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

ООО «Росония»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

ЖИЛОГО ДОМА: _____ Общая площадь (т.кв.м) 17,632 Кол-во квартир 240

Год постройки 1994 Серия П044-16 Этажность 16 Кол-во секций 5

Материал стен блог Материал кровли руф.

Протокол(ы): составлен № _____, не составляется

На кого составлен протокол: юридическое лицо/должностное лицо/гражданин.
(нужное отметить)

Результаты проверки:

№ п/п	Учетный код	УСТАНОВЛЕНО (разные нарушения пронумеровать)	Нормативный акт (с указанием пункта или статьи), который был нарушен
1	2	3	4
1	731118	На момент проверки общедомовой прибор учета тепловой энергии и теплоносителя системы центрального отопления не введен в эксплуатацию и не принят к коммерческому учету.	п.5.1.2 и п.5.2.24 МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170); ч.5, ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
2	831113	На момент проверки общедомовой прибор учета тепловой энергии и теплоносителя системы горячего водоснабжения не введен в эксплуатацию и не принят к коммерческому учету.	п.5.1.2 и п.5.3.4, п.5.3.13 МДК 2-03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170); ч.5, ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3.	931105	Маленькие несанкционированные врезки в систему ХВС в подвальном помещении.	приложение 2 к ЖНМ 2004/07, Генплана города Москвы, подготовке к жилищной эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудованных сетями и сооружениями теплоэнергетического и коммунального хозяйства города Москва" (утв. постановлением правительства Москвы от 24.04.2004 №284-ПП)
		Нарушение 3. устранено во время проверки (врезки демонтированы и загерметизированы).	

Продолжение на _____ листах

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПРОВОДИВШЕГО ПРОВЕРКУ:

А.В. Шлишкова (А.В. Шлишкова)

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ:

_____ (_____)

_____ (_____)

инженер ГУПДЕ З р-на Бескудьяковской
главный инженер ООО "Восток"

В.М. Смирнова (В.М. Смирнова)

Э.М. Левитанов (Э.М. Левитанов)